

# 質 疑 ・ 回 答 書

令和3年6月1日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	特記仕様書 P7 には「関係機関協議資料作成」について記載がありますが、内訳書にはその項目がありません。 「関係機関協議資料作成」の費用は計上されているのかご教示ください。	計上しておりません。 「関係機関協議資料作成」については、「関係機関打合せ協議」による資料整理 (HWL や設置構造物の図面表記) 程度を予定しております。
2	積算に使用されている出典等があればご教授下さい。もし参考見積を取られている場合はご開示頂けますでしょうか。よろしくお願い致します。	積算について見積りを採用しております。 見積りについての開示は出来ません。
3	枚方市駅南スロープ歩道橋について、現地調査にあたり点検口はございますでしょうか。ない場合は、外観での点検のみでよろしいでしょうか。	点検口はないです。内部点検についてはビデオスコープ観察による腐食部周辺内部調査のみをお願いします。
4	電子データの成果品を求められています 電子成果品作成費が設計項目に上がっておりませんが、受注後に設計変更の対象との認識でよろしいでしょうか。	電子データ成果品については、データまとめ様式を問わず、図面等報告書の各データファイルをメディアで提出していただくを予定しておりますので、設計変更の対象とはし ないです。
5	高所作業車 AT-121TG を使用されるとのことですが、参考単価の出典等はございますでしょうか。また、単価構成は賃料のみなのか運転手・燃料なども含んでいるか積算条件をご教授下さい	R2 府資材調査単価を採用しております。 単価構成については全て含んでおります。
6	無名橋 213 号橋について耐震設計を求められていますが、2.9mの橋長でかなり小規模な橋ですが、耐震設計を行う理由が具体的にあってのことでしょうか。	必要桁かかり長が不足しており縁端拡幅を想定しております。また他橋の耐震設計についても同様に縁端拡幅を想定しております。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : [keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp](mailto:keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp) (工事)  
[keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp](mailto:keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp) (委託)  
[keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp](mailto:keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp) (物品)