

# 質 疑 ・ 回 答 書

令和3年7月28日

発注番号	03KA-72	件 名	第二中学校プール棟外壁他改修工事
No.	質 疑 事 項	回 答	
1	図番 No. A-05 で「足場開口 参考図」で枠組み足場の記載がありますが、ピケ足場の手摺先行型の使用は可能でしょうか。	可能です。	
2	作業員等のプール棟内トイレの使用は可能でしょうか。	作業員の使用するトイレは学校との協議の上、決定します。	
3	AW引違、SDドアサッシのシーリング打替とありますが、改修詳細図A-19より躯体とサッシの取り合い及び、水切部のシーリング打ち替えと思われます。既存のガラスはビード押えで、シーリング打ち替えは無しと考えられます。ガラスのシーリング打ち替えは無しでよろしいでしょうか。	既存ガラスはその通りです。新設するガラスはビード押さえではなくガラス押えシーリングとしてください。	
4	建具表備考欄の網戸新設の網戸ネットは、ホリプロでよろしいでしょうか。	合成樹脂製でよろしいです。	
5	建具表備考欄の既存ドアロガー調整については、スピード調整及びビスの緩み直し程度で部品の取替は別途としてよろしいでしょうか。	よろしいです。	
6	破損ガラスの撤去、新設については、破損したガラスのみ撤去して学校用強化4mmガラスに入替でよろしいでしょうか。	建具表に記載した破損ガラス（ハッチング部のガラス）のみ撤去して、学校用強化型板ガラス（t=4mm）新設でよろしいです。	
7	躯体クラック補修について、A-08の注意事項記載の「※外壁面を高圧洗浄した後、クラック等の補修箇所を調査し、参考数量との精査を行う」とは、実数精算と解釈してよろしいでしょうか。	劣化部分の実際の数量等の調査を行い、調査報告書を監督職員に提出し、協議したうえで補修数量等の精算となります。	
8	コースライン、ターンマーク等の仕様をご指示願います。	プール防水シートと同等の材質のコースライン用シートとしてください。	
9	A-14, 15内の平面詳細図に記載してあるW寸法は15,200を16,600と改めてよろしいでしょうか。	よろしいです。	
10	シャワー、腰洗い場の壁のプールサイド面は下地調整の上、複層塗材を吹付でよろしいでしょうか。	立ち上がり防水層の上部の壁については、高圧洗浄・下地補修・下地調整のうえ複層塗材E吹付でよろしいです。	

11	日除け庇折板材は H85 を H88 に変更可能でしょうか。	可能です。
----	--------------------------------	-------

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)  
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)  
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)