

質 疑 ・ 回 答 書

令和3年7月28日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	停電作業時間（夜間）となっておりますが、午後6時～午前4時と考えてよろしいでしょうか。	午後10時15分～午前6時を想定していますが、詳細は協議のうえ決定とします。
2	停電工事以外で使用する仮設電気は、施設側として必要でしょうか。	必要ありません。
3	機械警備等、100Vの電気も必要ないですか。	必要ありません。

枚方市 総務部 契約課

TEL：072-841-1345、FAX：072-841-2015

E-mail 送付先：keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp（工事）
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp（委託）
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp（物品）