

# 質 疑 ・ 回 答 書

令和3年9月30日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	図番 A-13 及び、図番 A-17 に記載のある階段部分の入隅部に取り付けのアンクル(65X65)の記載が有りますが、肉厚は何ミリでしょうか。	2mm以上とします。
2	図番 A-15 で凡例「欠損(1～7)」と表記が有りますが、図面中には⑧の記載も有ります。記入ミスでしょうか。	「欠損(1～8)」が正です。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)  
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)  
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)