

質 疑 ・ 回 答 書

令和 3 年 9 月 30 日

発注番号	03KA-105	件 名	津田南小学校体育館屋根改修工事
No.	質 疑 事 項	回	答
1	図番 A-06 に「工程」の記載がありますが、屋根の改修工事は長尺カラー鉄板瓦葺部及び、ベンチレーター廻り(脱着部分を除き)の腐食部と隙間部をシーリング補填し、その上全継ぎ目部を防水テープで貼り付けし、塗装仕上げすることが大屋根の全面改修工事の内容と理解してよろしいでしょうか。		よろしいです。
2	上記施工方法において「10年防水保証書」の提出を求められておりますが、ある塗料メーカーは提出不可能との回答がございました。受注業者と、施工業者2社での保証書でもお認め頂けるでしょうか。		よろしいです。
3	図番 A-06 の大屋根軒先の内樋部分における防水工事は、既設防水工事内容と改修工事内容の詳細な施工方法等が不明ですが、既設部分の状態での改修工事(内樋の側壁部は含まず、底面のみを対象とした防水モルタルコテ押えの上ウレタン塗膜防水施工)でよろしいでしょうか。		改修部位は図番 A-06 の口囲い部分であり、内樋は改修工事対象外です。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)