

# 質 疑 ・ 回 答 書

令和3年 9月 30日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	排水性舗装工で使用する遮水シートの規格（仕様）を、ご教授願います。	規格は厚さ 0.5mm、軟質塩化ビニルシートです。
2	排水性舗装工で使用する遮水シートの単価は、見積単価でしょうか、ご教授願います。	見積単価ではありません。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)  
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)  
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)