

質 疑 ・ 回 答 書

令和 3 年 11 月 25 日

発注番号	04itaku001	件 名	【長期継続契約】枚方市立教育文化センター 冷暖房設備保守点検委託
No.	質 疑 事 項		回 答
1	<p>前回の落札金額、予定価格、最低制限価格、履行期間をそれぞれ教えてください。 (金額は税抜き)</p>		<p>前回（令和 2 年度）結果 落札金額：1,400,000 円（税抜） 予定価格：1,814,546 円（税抜） 最低制限価格：1,088,727 円（税抜） 履行期間：令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日</p> <p>上記結果は、あくまで同一件名の前回の結果です。 <u>本案件と仕様内容まで同一とは限りませんので、必ず本案件の仕様書をご覧頂き、仕様の詳細についてご確認ください。</u></p>
2	<p>前回と仕様内容に変更はございますか。</p>		<p>今回の仕様書に対して積算し、入札してください。</p>
3	<p>前回の業者名、落札価格、予定価格を教えてください。</p>		<p>前回（令和 2 年度）結果 落札業者：（株）大和</p> <p>落札価格、予定価格については NO.1 を参照して下さい。</p>
4	<p>設置機器毎の点検回数を教えてください。 (2回/年?)</p>		<p>定期点検年 1 回以上（冷房又は暖房切替時）</p>
5	<p>ガス吸収式冷温水機の点検内容の詳細を教えてください。（冷却水系チューブ洗浄・インヒビター調整の有無等）</p>		<p>電気系統、ガス系統の点検、冷却水量、冷温水の調整、膨張タンクの点検等（冷却水系チューブ洗浄・インヒビター調整の有無は含まない。）</p>
6	<p>冷却塔の点検内容について教えてください。（薬品洗浄・レジオネラ属菌対策・水質検査等）点検回数によっては対応不可能と思われます。</p>		<p>冷却塔の清掃、ファンヒータ、ベルト類の点検等（薬品洗浄・レジオネラ属菌対策・水質検査含まない）</p>
7	<p>軽微な修繕の範囲を教えてください。（送風機やエアーハンドリングユニット等の V ベルトの扱い、ポンプ関係のカップリングやグランドパッキン、メカニカルシールの扱い等）</p>		<p>お見込み（記載）のとおりです。</p>
8	<p>ファンコイルユニット並びにパッケージエアコン室内機の熱交換器洗浄作業が必要な場合も受注者負担でしょうか。</p>		<p>お見込みのとおりです。</p>

9	入札金額は3年間の総額でしょうか。	お見込みのとおりです。
---	-------------------	-------------

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)