

質 疑 ・ 回 答 書

令和3年12月1日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	特記仕様書 第5条設計について 2. の記載にある令和3年度3月は令和3年3月の誤記でしょうか。	特記仕様書 第5条 設計について 2. の記載について、訂正いたします。 (誤) ⇒ 労務単価については、令和3年度3月適用・・・を採用している。 (正) ⇒ 労務単価については、令和3年3月適用・・・を採用している。
2	2号代価表の管渠清掃工の積算条件（堆積率及び管径）をご教示ください。	管径Φ200 mm以上 400 mm未満、堆積率は50%未満としています。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)