

質 疑 ・ 回 答 書

令和4年4月28日

発注番号	04KA-13	件 名	樟葉南小学校管理棟外壁改修他工事
No.	質 疑 事 項	回	答
1	図面番号 A-20, A-35 南教室棟東側出入口ドアが A-20 では工事範囲外になっていますが、A-35 では⑩スチール建具からアルミ建具に改修となっています。現状はアルミ建具になっていますが取替となるのでしょうか。ご指示願います。		南教室棟東側出入口ドアの改修については今回工事範囲外です。
2	図面番号 A-19, A-33 管理棟西側階段出入口ドア A-19 では工事範囲外になっていますが、A-33 では⑩スチール建具からアルミ建具に改修となっています。現状はスチールドアなのでアルミ製建具に改修となる場合、詳細図面がありません。ご指示願います。		管理棟西側階段出入口ドアの改修については今回工事範囲外です。
3	図面番号 A-09, A-10, A-11 渡り廊下部の外壁改修範囲は D 通りから E 通の柱までの間よろしいでしょうか。ご指示願います。		渡り廊下部(D 通りから E 通りの柱)は今回工事範囲外です。
4	図面番号 A-82 管理棟西側の開閉器盤は今回工事範囲外でよろしいでしょうか。ご指示願います。		よろしいです。
5	図面番号 A-83 管理棟北側の空調用開閉器盤は今回工事範囲外でよろしいでしょうか。ご指示願います。		よろしいです。
6	縦樋に空調のドレ配管が接続されている場合の処置は現状復旧でよろしいでしょうか。ご指示願います。		よろしいです。
7	シーリングについて カバー工法範囲外の建具もシーリングの打替でよろしいでしょうか。ご指示願います。		よろしいです。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)