

質 疑 ・ 回 答 書

令和4年4月28日

| 発注番号 | 04KD-1 | 件 名 | 公共下水道長尾家具町1丁目污水管整備工事 |
|------|---|-----|----------------------------------|
| No. | 質 疑 事 項 | 回 | 答 |
| 1 | 設計書 38, 39 号代価表：舗装復旧工 本復旧時の不陸整正・再生粒度調整砕石 RM-30 及び不陸整正水硬性粒度調整砕石鉄鋼スラグの補足材料は有り無しのどちらでしょうか。有の場合は補足厚さを教えてください。 | | 両資材共に補足材料有りです。 補足厚さは、30 mmです。 |

枚方市 総務部 契約課

TEL：072-841-1345、FAX：072-841-2015

E-mail送付先：keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp（工事）

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp（委託）

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp（物品）