

質 疑 ・ 回 答 書

令和4年4月28日

発注番号	04KD-3	件 名	小ポンプ施設遠方監視装置更新工事
No.	質 疑 事 項	回	答
1	第2章 5. 機器仕様 (3)ネットワーク監視表示灯 電話機(コードレス式子機2台付)とはどのような用途で使うものでしょうか また設置場所はどこになるものでしょうか。		既設で利用している電話機(通報受信用)を新システムにおいても利用するため交換します。 設置場所は北部別館事務所内です。
2	第2章 5. 機器仕様 (1)(3)に記載の現場保守用端末はタブレット端末でもよろしいでしょうか。 また、(1)に1台、(3)に2台の計3台のタブレット端末ということでもよろしいでしょうか		よろしいです。
3	設計書、第3号内訳書内の共通仮設費(積上)に記載のある役務費の通信費(月額使用料)4ヶ月分、44回線とありますが、各現場毎の工事自体は、4ヶ月かからないと考えられますが、44回線とも4ヶ月の通信費をみるかたちで宜しいでしょうか?		よろしいです。

枚方市 総務部 契約課

TEL: 072-841-1345、 FAX: 072-841-2015

E-mail 送付先: keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)