

質 疑 ・ 回 答 書

令和4年6月6日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	設計書の第1号内訳書（実施設計委託費）3項目に布設替工法（既設管使用）とありますが、既設管使用とはどのような内容でしょうか？	TVカメラ調査工の結果を踏まえて、現在雑排水に使用している管路施設を汚水管路施設として利用可能かを検討する業務内容となります。

枚方市 総務部 契約課

TEL：072-841-1345、FAX：072-841-2015

E-mail送付先：keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp（工事）
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp（委託）
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp（物品）