

質 疑 ・ 回 答 書

令和4年6月6日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	2校の現場作業員の休憩室、トイレなどは学校施設を無償でお借りできますか。借りられない場合、仮設ハウス・仮設トイレを設置した場合の電気、水は無償でしょうか。	トイレについては、学校内のトイレを無償で使用できます。休憩室については、夏季休暇期間に限り、協議により借用可能です。仮設ハウスを設置する場合の電気については、別途確保してください。
2	アスベストについて A-05、8の1一般事項では、適用範囲はアスベスト含有成型板とありますが、M1-03、M2-03には保温材等に適用がありません。これはレベル2で処理ということでしょうか。	保温材等にアスベストが含有されると判断される場合は、レベル2処理としてください。
3	A2-10 防火扉用 SUS 製金物の仕様をお示しく下さい。	現況、防火扉用のSUS製金物が設置しており、防火扉の開閉に支障のないように、今回、SUS製の字金物を設置してください。
4	外部建具について A1-17 ではすべて撤去新設ですが、A1-12 では新設ではなく、AW4Bの方は既存が防火設備ではありませんが改修後防火設備とあります。改修方法をお示しく下さい。また、カバー工法の AW4C は既存が防火設備ですが、改修後は防火設備でなくてよいのでしょうか。	建具表及び展開図のとおり、外部建具は全て新設が正です。また、AW-4B、AW-4C、AW-4Dは、防火設備の必要性はなく、ガラスについても、学校用強化型板ガラス t=4 としてください。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)