

質 疑 ・ 回 答 書

令和4年7月5日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	PCB 含有検査で PCB が入っている場合、収集運搬処理は、今回工事で考えていいですか?ご教授お願い致します。	撤去物に PCB が含有していた場合の収集運搬処理対応は、今回工事ではなく別途対応とします。
2	本積算で採用されている労務単価は令和4年3月適用公共工事設計労務単価でよろしいでしょうか。 ご教授お願い致します。	積算資料を使用しているため、その労務単価については令和3年3月の単価となります。
3	長尾西中学校、西長尾小学校共に特記仕様書内にて電線類は「EM 電線、EM ケーブル使用を原則とする」とありますが、他図面では「新設のケーブルは 6kV CVT38° E-E タイプ」とあります。 本積算では、EM-CET (E-E タイプ) ではなく、CVT (E-E タイプ) で見込まれているのでしょうか。 ご教授お願い致します。	お見込みの通りです。
4	西長尾小学校 (図面番号 E2-02) において、交通整理員は交通誘導警備員 B 2 人×1 日を見込まれているのでしょうか。 ご教授お願い致します。	お見込みの通りです。
5	西長尾小学校 (図面番号 E2-03) において、既設キュービクルベース塗装費は歩掛り及び物価資料による算出でしょうか。それとも見積り採用でしょうか。 出典先をご教授お願い致します。	複合単価を物価資料より算出しています。 単価等の根拠については公表しておりません。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)