

質 疑 ・ 回 答 書

令和4年7月5日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	本積算で採用されている労務単価は令和4年3月適用公共工事設計労務単価でよろしいでしょうか。 ご教授お願い致します。	積算資料を使用しているため、その労務単価については令和3年3月の単価となります。
2	特記仕様書（図面番号 E-02）内にて電線類は「EM 電線、EM ケーブル使用を原則とする」とありますが、撤去・改修図面（図面番号 E-03）内に新設のケーブルは 6kV CVT38°（E-E）とあります。 本積算では、EM-CET（E-E タイプ）ではなく、CVT（E-E タイプ）で見込まれているのでしょうか。 ご教授お願い致します。	お見込みの通りです。

枚方市 総務部 契約課

TEL：072-841-1345、FAX：072-841-2015

E-mail 送付先：keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp（工事）
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp（委託）
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp（物品）