

質 疑 ・ 回 答 書

令和4年8月4日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	本積算で採用されている労務単価は令和4年3月適用公共工事設計労務単価でよろしいでしょうか。 ご教授お願い致します。	積算資料を使用しているため、その労務単価については令和3年3月の単価となります。
2	本積算において、アスベスト対策工事費用は明細にて計上されていますでしょうか。 計上されている場合、詳細をご教授お願い致します。	処分費、撤去費、運搬費についてアスベスト含有物として見込んでおります。
3	本積算において、照明器具のリニューアルプレートは照明器具メーカー製のものを採用されていますでしょうか。また、材質は鋼板製でしょうか。 ご教授お願い致します。	照明器具メーカー製を採用しています。 材質はメーカー標準とします。
4	管理棟2階音楽室（図面番号E-11）において、既設にハンガーレールや二種金属製線び等は取り付けられていますでしょうか。 ご教授お願い致します。	取り付けられておりません。
5	本積算において管理棟2階音楽室（図面番号E-06）の新設照明器具の電源線の延長及びアウトレットボックスの新設等は明細に計上されていますでしょうか。 ご教授お願い致します。	電源線については既設利用を見込んでいるため計上していません。また、アウトレットボックスの新設は計上していません。

枚方市 総務部 契約課

TEL：072-841-1345、FAX：072-841-2015

E-mail送付先：keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp（工事）

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp（委託）

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp（物品）