

# 質 疑 ・ 回 答 書

令和4年8月4日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	本積算で採用されている労務単価は令和4年3月適用公共工事設計労務単価でよろしいでしょうか。 ご教授お願い致します。	積算資料を使用しているため、その労務単価については令和3年3月の単価となります。
2	本積算において、アスベスト対策工事費用は明細にて計上されていますでしょうか。 計上されている場合、詳細をご教授お願い致します。	本工事にアスベスト対策工事は見込んでません。
3	本積算において、石綿含有産業廃棄物の処分及び運搬費は一般の産業廃棄物の処分費等と別に明細にて計上されていますでしょうか。 ご教授お願い致します。	No.2のとおりです。
4	本積算において、PCB含有調査費は明細にて計上されていますでしょうか。 ご教授お願い致します。	本工事で撤去する各変圧器、高圧進相コンデンサにPCBは含有されていません。
5	仮設備工事について、電力会社の外線工事費（電灯・動力トランス取付等）は発生しますでしょうか。 ご教授お願い致します。	外線工事が必要です。
6	今回変圧器とコンデンサのPCB含有検査は必要ですか?ご教授お願い致します。	No.4のとおりです。
7	PCB含有の場合、収集運搬処理は今回工事で行うのでしょうか?ご教授お願いします。	No.4のとおりです。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : [keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp](mailto:keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp) (工事)

[keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp](mailto:keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp) (委託)

[keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp](mailto:keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp) (物品)