

質 疑 ・ 回 答 書

令和4年8月4日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	本積算で採用されている労務単価は令和4年3月適用公共工事設計労務単価でよろしいでしょうか。 ご教授お願い致します。	積算資料を使用しているため、その労務単価については令和3年3月の単価となります。
2	本積算において、アスベスト対策工事費用は明細にて計上されていますでしょうか。 計上されている場合、詳細をご教授お願い致します。	処分費、撤去費、運搬費についてアスベスト含有物として見込んでおります。
3	本積算において、石綿含有産業廃棄物の処分及び運搬費は一般の産業廃棄物の処分費等と別に明細にて計上されていますでしょうか。 ご教授お願い致します。	一般産業廃棄物とは別に計上しています。
4	本積算において、照明器具のリニューアルプレートは照明器具メーカー製のものを採用されていますでしょうか。 また、既設の開口寸法（もしくは既設の器具品番）をご教授お願い致します。	照明器具メーカー製を採用しています。 既設開口寸法は200角です。

枚方市 総務部 契約課

TEL：072-841-1345、FAX：072-841-2015

E-mail 送付先：keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp（工事）
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp（委託）
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp（物品）