

質 疑 ・ 回 答 書

令和4年9月7日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	2校の現場作業員の休憩室、トイレなどは学校施設を無償でお借りできますか。	休憩室は、空き教室の状況を踏まえて学校と協議の上、使用できる場合があります。トイレは、学校施設を使用できます。上記はいずれも無償です。
2	津田小学校について、以下の廊下の床シートの改修範囲はどこですか。 ・A1-05「長尺塩ビシート t=2.5（一部センターライン）」の撤去範囲 ・A1-07、08「新設部：モルタルコテ押えの上ビニル床シート（ノンスリップ）t=2.5」の新設範囲	どちらの範囲も、5・6通り間、B通り廊下面壁面から柱面までの幅の範囲です。
3	津田小学校について、廊下のVP下地調整材はアスベスト含有とのことですが、 $H \leq 1200$ の部分だけアスベスト含有で、 $H > 1200$ は非含有ということによろしいですか。	廊下の壁は全面、下地調整材にアスベスト含有です。
4	津田小学校について、アルミサッシ AW1（防火設備）の改修内容は、以下によろしいですか。 ・内部アルミ額縁の撤去新設 ・アルミパネルの撤去新設 ・シーリング打替え ・クリーニング	アルミサッシ AW1（防火設備）の改修内容は、以下のとおりです。 ・内部アルミ額縁の新設 ・アルミパネルの撤去新設 ・シーリング打替え ・クリーニング

枚方市 総務部 契約課

TEL：072-841-1345、FAX：072-841-2015

E-mail 送付先：keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp（工事）

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp（委託）

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp（物品）