

質 疑 ・ 回 答 書

令和4年10月6日

発注番号	04KA-147	件 名	東香里中学校管理棟他電灯設備改修工事
No.	質 疑 事 項	回	答
1	改修図面(E-08,E-09)と現況・撤去図面(E-13,E-14)では、照明器具の位置にズレがありますが、エアコン設置時に変更されているのか、今回の工事に変更なのかご教授ください。		エアコン設置時に変更されており、今回取付位置の変更はありません。
2	No. 1 の質疑で今回の工事での変更であれば、正確な位置と既設撤去後の補修についてご教授ください。		NO. 1 のとおりです。
3	改修図面 (E-05) 現況・撤去図面 (E-11) の管理棟一階廊下南側照明が梁下から梁横に変更になっていますが、正確な位置と既設撤去後の補修についてご教授ください。		改修図面 (E-05) に対する現況・撤去図面は (E-10) です。 現況と同じ位置に取付けてください。
4	改修図面 (E-08) 現況・撤去図面 (E-13) 階段室 D 一階 南東扉側に照明器具はございませんか。なければ東角のスイッチはどの器具のものになるのでしょうか。ご教授ください。		当初は照明器具が存在した形跡はありますが、現状はありません。将来照明器具を設置する可能性があるため、スイッチのみ取替えとしています。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)