

質 疑 ・ 回 答 書

令和4年11月7日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	既設メーカーを教えてください。	富士電機株式会社です。
2	発注図図面番号(1/3)で長さが不足するケーブルは新設とありますが、設計変更の対象と考えれば宜しいでしょうか。	図面から不足すると読み取れるものは見込んでください。それ以外は協議によるものとします。
3	発注図図面番号(1/3)で長さが不足するケーブルは新設とありますが直線接続での延長と考えれば宜しいでしょうか。	送水ポンプ電気室外から来ているものについては既設配線に接続延長とします。それ以外は協議によるものとします。
4	発注図図面番号(1/3)で配線経路が異なると思います、本来の経路がわかる図面がありましたらご教授下さい。	発注図図面番号(2/3) 機器撤去図に記載されている配線経路が本来の経路です。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)