

# 質 疑 ・ 回 答 書

令和4年11月7日

発注番号	04GD-17_	件 名	公共下水道津田駅前2丁目地区他污水管実施設計委託
No.	質 疑 事 項		回 答
1	開削工法における以下の補正率について、ご教示願います。 ・設計条件補正 ・地盤条件補正 ・工区数補正 ・その他補正		補正はしていません。
2	布設替え工法における以下の変化率について、ご教示願います。 ・設計条件補正 ・地盤条件補正 ・工区数補正 ・その他補正		補正はしていません。
3	路線測量における以下の変化率について、ご教示願います。 ・測量幅・測点間隔による変化率 ・曲線数による変化率		曲線数は0、測量幅は45m未満、測点間隔は20mです。
4	TVカメラ調査工の口径について、ご教示願います。		口径200mmです。
5	TVカメラ調査を行う管渠の口径は、800mm未満ですか、それとも800mm以上ですか。		口径800mm未満です。

枚方市 総務部 契約課

TEL：072-841-1345、FAX：072-841-2015

E-mail送付先：keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp（工事）  
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp（委託）  
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp（物品）