

質 疑 ・ 回 答 書

令和5年 4月 26日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	本工事費内訳書に記載の遮水シート w=30cm の出典元及び正式名称をご教授 ください。	特記仕様書記載の資料により軟質塩化ビニル シート(厚 0.5mm)を参考に計上しておりま す。
2	本工事費内訳書に記載の排水用導水管 樹 脂製 内径 20mm の出典元及び正式名称をご教授 ください。	特記仕様書記載の資料によりクラドレーン P- V型φ20を参考に計上しております。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)