

# 質 疑 ・ 回 答 書

令和5年4月26日

発注番号	05GA-1	件 名	保健所移転に伴う保健センター本館リニューアル他工事実施設計委託
No.	質 疑 事 項		回 答
1	本館改修に伴い構造検討は不要と考えてよろしいでしょうか。 必要な場合、具体的にどのような検討が必要でしょうか。		よろしいです。
2	本館改修で外部建具の改修はないと考えてよろしいでしょうか。 必要な場合、対象範囲をお教えてください。		よろしいです。
3	本館改修は無人改修と考えてよろしいでしょうか。		執務並行改修です。
4	本館及び別館は検査済証を取得していますでしょうか。		取得しています。
5	本館のエレベーターは現行法令に準拠していますでしょうか。 既存不適格の場合、法適合改修若しくはやり替えは今回必要でしょうか。		一部既存不適格があります。ただし、増築等に伴い整備が必要となる既存不適格部分の調査及び既存遡及のための改修工事の検討及び設計は必要です。
6	別棟に増築するエレベーターは11人乗りでしょうか。		11人乗りです。
7	別棟の既存外壁材料をお教えてください。		外装用タイルです。
8	直近を含め、過去の計画通知の図書は貸与可能でしょうか。		保有している分については貸与可能です。
9	本館リニューアルについて、新設諸室及び間仕切り改修を行うのは、全面と考えてよろしいでしょうか。 一部の改修となる場合は、どの程度の変更となるかプラン案を提示頂けないでしょうか。		よろしいです。
10	本館リニューアルは、積載荷重の増変更を伴わない改修と考え、構造検討は不要と考えてよろしいでしょうか。		No. 1 の回答と同様です。

11	本館リニューアルについて、各階レイアウト案を提供頂けるものとなっておりますが、施設管理者とプラン調整はある程度済んでいるものと考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
12	今回設計業務にある各工事の施工時期は、同時期と考えて宜しいでしょうか。 また、工事期間中は、別館を運営しないものと考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。 工事期間中は、別館を運営します。
13	今回調査対象となるマンホール及びハンドホールのおよその箇所数をご教示下さい。	マンホール及びハンドホールの箇所数については、契約締結後に各階レイアウト案を貸与し、協議させていただきます。

枚方市 総務部 契約課

TEL：072-841-1345、FAX：072-841-2015

E-mail 送付先：keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp（工事）  
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp（委託）  
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp（物品）