

質 疑 ・ 回 答 書

令和5年 5月30日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	既存自動火災報知設備機器メーカーを教えてください。混在する場合は受信機のメーカーを教えてください。	既設機器メーカーはニッタン（株）です。
2	既存放送設備機器メーカーを教えてください。混在する場合はアンプのメーカーを教えてください。	既設機器メーカーは混在しています。既設アンプ架構成機器のメーカーについて、MDデッキのみ、ティアック（株）で、それ以外はパナソニック（株）です。
3	図面番号 E-14 の凡例が不明です。	契約課ホームページの緊急連絡事項での通知のとおり、設計図書を差替えています。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp（工事）
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp（委託）
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp（物品）