

質 疑 ・ 回 答 書

令和5年 6月28日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	特記仕様書第1章9節検査 総合試運転検査(満水試験含む)にある試験用水は消防組合の許可を前提として消火栓よりの水を使用する事は可能でしょうか?否の場合、模擬信号入力による試運転検査はご了解頂けま すでしょうか?	試験用水は発注者より提供しますが、施工業者にて給水車の手配が必要です。
2	特記仕様書第7章7節工事分界にある別途発注の土木工事の工期をご教示願います。	特記仕様書の通りです。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)