

質 疑 ・ 回 答 書

令和5年8月31日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	<p>配膳室のコンセントについて 改修図面（E-04）2P15Ax1（LK）に「既設 コンセント一時撤去しメタルモール用ス イッチボックスを新設して再取付」とあり ますが、既設の 2P15Ax1（LK）を取外し・ 再取付ということでしょうか。 撤去図面（E-10）には同箇所付近に 2P15Ax1 がありますが、これについては撤 去のみということでしょうか。また、撤去 後のカバープレート等の補修は不要でしょ うか。 ご教授お願い致します。</p>	<p>撤去図面の 2P15A×1 は撤去、同位置に 2P15A ×1(LK)をメタルモール用スイッチボックスと 共に新設です。</p>

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)