

質 疑 ・ 回 答 書

令和5年10月2日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	<p>高所作業車について 図面 E-07 の注記 2. 「・・・自走式リフトクローラ、ブーム型 作業床高 12m」と記載されておりますが、図面 E-09 に記載されている高所作業車はトラック架装リフトのようです。また、作業床高も 9m と記載されております。 本積算において、どちらで見込まれておりますでしょうか。 また、自走式リフトの場合、輸送費も別途見込まれておりますでしょうか。 ご教授お願い致します。</p>	<p>トラック架装リフト（12m）で見込んでいます。</p>

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)