

質 疑 ・ 回 答 書

令和5年10月2日

発注番号	05KA-174	件 名	津田支所屋上防水他改修工事
No.	質 疑 事 項	回 答	
1	1 階玄関ホール建具足元に付ける、水切り金物の材質は何ですか。取付はビスのみですか。（シーリングは必要なし？）	水切り金物の材質はアルミ製となります。 取付の際、金物廻りにシーリングが必要となります。	

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)