

質 疑 ・ 回 答 書

令和 6 年 1 月 23 日

発注番号	06itaku017	件 名	【長期継続契約】本庁舎等防災設備保守点検委託（令和 6 年度～令和 8 年度）
No.	質 疑 事 項		回 答
1	前回の落札金額		<p>前回（令和 2 年度） 落札金額：3,468,000 円（税抜）</p> <p>上記結果は、あくまで前回の結果です。</p> <p><u>本案件と仕様内容及び履行期間まで同一とは限りませんので、必ず本案件の仕様書をご覧頂き、仕様の詳細についてご確認ください。</u></p>
2	前回との仕様書変更箇所		<p>今回の仕様書に対して積算し、入札してください。</p>
3	前回の点検日数および延べ作業人数		<p>点検日数：3 日間程度 人数：延べ 9 人（3 人／日）程度</p> <p><u>本案件と仕様内容及び履行期間まで同一とは限りませんので、必ず本案件の仕様書をご覧頂き、仕様の詳細についてご確認ください。</u></p>
4	前回の落札業者		<p>前回（令和 2 年度） 落札業者：（株）ティーエスエー防災設備</p>
5	消火器の機能点検必要本数を年別にお教えください。		<p>2014 年製造 1 本 2017 年製造 2 本</p>
6	消火器の放出試験は必要でしょうか？		<p>放射試験を要する消火器は 1 本です。</p>
7	屋内消火栓設備のホースの耐圧試験は必要でしょうか。必要でしたら年別で数量教えて下さい。		<p>耐圧試験が必要なホースはありません。</p>
8	炭酸ガス消火設備の放出点検は必要でしょうか。必要でしたら、既設設備のメーカー名、型式、放出必要本数をお教えください。		<p>放出点検は必要ありません。</p>
9	連結送水管の耐圧試験は必要でしょうか。何年度に実施しますか。		<p>耐圧試験は必要です。令和 6 年度に実施してください。</p>

10	工事と伴わない小修理の昨年度までの実績 お教えてください。	現履行期間中（令和3年4月1日～）の発生 はありません。
----	----------------------------------	---------------------------------

枚方市 総務部 契約課

TEL：072-841-1345、FAX：072-841-2015

E-mail 送付先：keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp（工事）
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp（委託）
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp（物品）