

質 疑 書

告示番号第 71 号

件名 玉島小学校エレベーター設備工事

	質 問 事 項	回 答
1	現在世界的に各部品の手入が不安定な状況です。 その影響による工期延長は可能でしょうか。	契約書に基づき判断します。詳細は協議によります。
2	走行お知らせ音が有りとなっていますが、他メーカー独自仕様となり、 当社お取り扱いがございません。よって不要としてよろしいでしょうか。	よろしいですが、詳細は打ち合わせ協議によります。
3	換気装置がイオンフル付となっていますが、他メーカー独自仕様となり、 当社お取り扱いがございません。よって不要としてよろしいでしょうか。	よろしいですが、詳細は打ち合わせ協議によります。
4	かご操作盤液晶表示(平常時(日英)、緊急時(日英中韓))を、 緊急時も日英対応として宜しいでしょうか。	設計図通りとしてください。
5	音声案内装置 四ヶ国語対応(通常時:日英、緊急時:日英中韓)を 日英の二ヶ国語対応として宜しいでしょうか。	設計図通りとしてください。
6	手摺 32φとなっておりますが、メーカー標準(38φ)で宜しいでしょうか。	よろしいですが、詳細は打ち合わせ協議によります。