

質 疑 書

告示番号第 71 号

件名 玉島小学校エレベーター設備工事

	質 問 事 項	回 答
1	建築工事で施工頂く、鉄鋼部材の位置、形状等は、打合せによるものとして、宜しいでしょうか。	打合せによりますが、増額になる場合は本工事に含まれます。
2	「ピット部反力」「ピット床衝撃力」「レールに作用する荷重値」の値はメーカーにより異なります。記載の数値は参考値として宜しいでしょうか。	参考値としますが、増額になる場合は本工事に含まれます。
3	動力用電源、電気室ブレーカー20Aを40Aに変更可能でしょうか。	打合せによりますが、増額になる場合は本工事に含まれます。
4	動力用電源、電源設備容量3kVAを4kVAに変更可能でしょうか。	打合せによりますが、増額になる場合は本工事に含まれます。
5	ACリアクトル(Ki=1.8)をDCリアクトル(Ki=1.6)として宜しいでしょうか。	よろしいですが、詳細は打ち合わせ協議によります。
6	工場検査は実施いたしますか。	実施する予定ですが、詳細は打合せにて決定します。