

質 疑 書

告示番号第 98号

件名 東小学校エレベーター設備工事

	質 問 事 項	回 答
1	昇降機詳細図(1) 概略仕様の基本仕様及び概略装備仕様蘭に、「ローラーガイド」と記載ありますが、スライディングガイドシューとなります。宜しいでしょうか。	よろしいですが、詳細は打合せ協議によります。
2	昇降機詳細図(1) かご仕様のリターンパネル・出入口柱がステンレスヘアライン仕上となっておりますが、ステンレス製バイブレーション仕上げとしてもよろしいでしょうか。	よろしいですが、詳細は打合せ協議によります。
3	昇降機詳細図(1) 概略仕様の基本仕様及び概略装備仕様蘭に、「しきい間すきまレス」と記載ありますが、他メーカー特有仕様です。無しとして宜しいでしょうか。	よろしいですが、詳細は打合せ協議によります。
4	昇降機詳細図(1) 概略仕様の基本仕様及び概略装備仕様蘭に、「広角ミラー付操作盤」と記載ありますが、他メーカー特有仕様です。無しとして宜しいでしょうか。	よろしいですが、詳細は打合せ協議によります。
5		