

質 疑 書

茨木市公示 第135号

件名 旧沢良宜地区共同農業施設耐震診断調査・耐震補強設計及び大規模改修設計委託

	質 問 事 項	回 答
1	耐震診断・耐震補強設計の対象建物は全て鉄骨造と思いますが、コンクリートコア採取および試験は必要ですか。必要であればどの箇所で採取しますか。また、既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準ではコアの直径が100mm未満の場合最小採取本数は4本以上となりますが、宜しいでしょうか。	柱脚の基礎コンクリート強度を確認するのに必要です。 どの箇所で採取するかは協議によります。 最小採取本数は「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準同解説」の「解表2.3-1コアの採取本数」によります。
2	コンクリートコア試験は、大阪府内建築行政連合協議会で行う事とありますが、県外での公的機関試験場での実施でも宜しいでしょうか。	原則、大阪府内建築行政連合協議会のコンクリート工事に関する取扱要領に基づく登録試験所とします。
3	既存申請は建築概要書も含め、書類がないと考えてよろしいでしょうか。	本館棟、増築棟の建築計画概要書のみあります。
4	改修内容は、基本設計、実施設計と考えてよろしいでしょうか。 基本設計ありましたら貸与お願いいたします。	よろしいです。 基本設計は今回業務で行って下さい。
5	敷地境界は確定しているものと考えてよろしいでしょうか。	確定しておりません。
6	敷地全周測量に当たり、測量面積(敷地面積)をご教示ください。	565㎡程度です。
7	既存建築物の確認済証、検査済証、確認申請書対は貸与可能でしょうか。	貸与できる書類がありません。
8		