

# 質 疑 書

告示番号第 137号

件名 安威ポンプ場No.1、No.3自動除塵機更新工事

	質 問 事 項	回 答
1	技術者の工場製作期間、現地工事期間での変更は可能でしょうか。	協議により、具体的な内容について合意に至れば可能です。
2	設計書第4号 仮設費において100tレッカー使用となっておりますが敷地内にレッカーが設置出来るものと解釈してよろしいでしょうか。又、100tレッカーは指定仮設と考えて宜しいでしょうか。	設置できるものと解釈して頂いて結構です。指定仮設ではありません。
3	除塵機取替施工中は該当号機の流入水の停止はできるものと考えてよろしいでしょうか。	結構です。
4	施工範囲の水路の沈砂、汚泥の浚渫は含まれておりますでしょうか。	含んでおりません。
5	自動除塵機の更新に伴い、電気設備工事の更新はありますでしょうか。	ありません。
6	乙号設計書には設計技術費が計上されていませんが理由を教えてくださいませんか。	既設機器の更新・改修であり、関連する他工事が無い為です。
7	既設更新機器メーカー及び既設改修機器メーカーを御教示願います。	いずれも日立機電工業株式会社です。
8	現場確認は可能でしょうか	可能です。