

# 質 疑 書

告示番号第 168 号

件名 西中学校エレベーター設備工事

	質 問 事 項	回 答
1	マシンがピット置きタイプとなりますがよろしいでしょうか。	よろしいですが、詳細は打合せ協議によります
2	EV-04・EV-07 特記内に「1フロア1ブラケット」と記載がありますが、当社是对応不可です。当社が必要とする箇所に、かご・おもり側ともレールブラケットを固定できるビーム及びファスナープレートを別途建築工事にて追加して頂けると考えてよろしい	詳細は打合せ協議によりますが、費用は本工事に含まます
3	EV-04・EV-05 高調波対策についてEV-04とEV-05で内容が異なっています。EV-04を正として宜しいでしょうか。	EV-05が正です
4	工場での監理者立会による工場検査は実施致しますか。	実施する予定ですが、詳細は打合せにて決定します
5		
6		
7		
8		