

質 疑 書

告示番号第 183号

件名 春日小学校エレベーター設備工事

	質 問 事 項	回 答
1	図面番号EV-05 エレベーター仕様 かが仕様の前側板が化粧鋼板となっておりますが、ステンレスバイブレーション仕上げとなります。宜しいでしょうか。	よろしいですが、詳細は打合せによります。
2	図面番号EV-05 エレベーター仕様 かが仕様の操作盤カバーと車いす用操作盤カバーがステンレスヘアライン仕上げとなっておりますが、ステンレスバイブレーション仕上げとなります。宜しいでしょうか。	よろしいですが、詳細は打合せによります。
3	図面番号EV-05 エレベーター仕様 かが仕様の操作盤ボタンと車いす用操作盤ボタンがΦ33と記載ありますが、Φ30となります。宜しいでしょうか。	よろしいですが、詳細は打合せによります。
	図面番号EV-05 エレベーター仕様 乗場仕様のホールボタンがΦ45と記載ありますが、標準Φ30か、大型のΦ50となります。Φ30でも宜しいでしょうか。	よろしいですが、詳細は打合せによります。
4	図面番号EV-05 エレベーター仕様 特記仕様にかご内クリーン運転付と記載されております。プラズマクラスターイオン発生装置で対応致しますが、宜しいでしょうか。	よろしいですが、詳細は打合せによります。
5	図面番号EV-05 エレベーター仕様 特記仕様に高調波抑制リアクトルと記載されております。DCリアクトル(KI=1.8)対応で宜しいでしょうか。	高調波対策に絶縁トランス、リアクトルは必要です 詳細は打合せによります

茨木市企画財政部 契約検査課 TEL:072-620-1613 FAX:072-621-3560 E-mail:keiyaku@city.ibaraki.lg.jp