

質 疑 書

告示番号第28号

件名 豊川配水池防水改修実施設計委託

	質 問 事 項	回 答
1	配水池内部工事は、1池毎に順次空水にして施工する計画でよろしいでしょうか。	配水池内部工事は、1池毎に順次空水にし、常時2池運用で計画しています。
2	配水池外壁はデザイン画が施されていますが、今回の設計にこのデザインも含まれますか。	今回の設計にデザインは含まれません。ただし、既設デザイン画をそのまま復旧させる計画です。
3		
4		
5		
6		