

質 疑 書

告示番号第 229号

件名 春日小学校エレベーター設備工事

	質 問 事 項	回 答
1	図番EV-05について。最上階とオーバーヘッドの中間に鉄骨およびファスナーを増設する工事は依頼可能でしょうか。	よろしいですが、増額になる場合は本工事に含みます。
2	図番EV-07について。ホール設置モニターは収納ボックス無しの露出型で宜しいでしょうか。	よろしいですが、詳細は打合せによります。
3	図番EV-07について。運転休止スイッチは乗場ボタンと分離したものを併設しても宜しいでしょうか。	よろしいですが、詳細は打合せによります。
4		
5		
6		