

質 疑 書

告示番号第 47 号

件名 中穂積三丁目 φ200mm～φ100mm水道管布設工事

	質 問 事 項	回 答
1	特記仕様書には使用単価が令和5年4月と記載されていますが、設計書表紙には使用単価が令和5年7月と記載されています。どちらが正しいのでしょうか。ご教授下さい。	特記仕様書に記載の通り、令和5年4月単価を採用しております。
2		
3		
4		
5		
6		