

質 疑 書

告示番号第 52 号

件名 新庄町 φ 100mm～φ 75mm水道管布設工事

	質 問 事 項	回 答
1	第3号明細表の3にあります「廃プラスチック処分費」ですが、採用単価年月と処分費として計上しているかをご教授下さい。	令和5年4月単価です。処分費は計上しています。
2	第19号明細表にあります仮設配管材料賃料は管材費として計上しているかをご教授下さい。	管材費として計上しています。
3	第6号明細表の4にあります仮設配管設置・撤去運搬工ですが、何tを実質計上すれば良いかをご教授下さい。	0.4tです。
4		
5		
6		