契約検査課

質 疑 ・ 回 答 書

平成 25 年 5 月 22 日

住　　所	
商号又は名称	
代表者職氏名	
送 付 担 当 者	
電 話 番 号	

件 名　富田林市立第一中学校耐震補強設計業務

	質　疑　事　項	回　　答
1	・設計業務仕様書　４．⑦ 判定委員会は「(財)大阪府建築防災協会」とありますが、指定でしょうか？ 例えば「和歌山県耐震判定委員会」での判定は可能でしょうか？	建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第一二三号)に基づく所管行政庁の認定又は大学教授等の建築構造専門家で組織される公的機関に設置された耐震判定委員会とします。
2	・設計業務仕様書　４．⑦ 貸与していただける耐震診断資料のうち、計算データ（ユニオンシステ(株)Super Build/RC耐震診断2001の生データ）は貸与可能ですか？	出力データのみ貸与可能です。
3	・設計業務委託仕様書　４－４．① 24棟コア採取後の圧縮強度試験が、「(財)日本建築総合試験所」の指定になっていますが、「(財)日本品質保証機構」関西試験センターの試験でも可能ですか？	可とします。
4	現時点で想定されている概算工事費をご教授下さい。	補強工法等及び建物老朽状況等の現地調査結果によりますので、現時点では未定です。

富田林市 総務部　契約検査課　TEL:0721－25－1000(内線:476, 477)E－mail:nyuusatsu@city.tondabayashi.osaka.jp