水道総務課

質 疑 ・ 回 答 書

平成25年10月15日

住　　所	
商号又は名称	
代表者職氏名	
送 付 担 当 者	
電 話 番 号	

件　名　　嬉加圧ポンプ場ポンプ設備他更新工事

	質　疑　事　項	回　　答
1	今回取替の新規自家発電機を搬入する為の、搬入口の位置と寸法を教えて下さい。	新規発電機の搬入は、平面図に記載するポンプ室通常搬入扉からとします。 搬入扉の開口（実寸）はW1880×H2490です。
2		
3		
4		
5		
6		

富田林市 総務部　契約検査課　TEL：0721－25－1000（内線：476，477）E－mail：nyuusatsu@city.tondabayashi.osaka.jp