水道総務課

質 疑 ・ 回 答 書

平成26年　7月9日

住　　所	
商号又は名称	
代表者職氏名	
送 付 担 当 者	
電 話 番 号	

件　名　　H26水道施設耐震化実施設計業務委託（岳山第2配水池）

	質　疑　事　項	回　　答
1	耐震補強の際に片池を空にすることができますか。	片池（1池）運用で可能です。
2	構造計算の手法を3次元FEM解析等で行ってよろしいでしょうか。	本設計業務の解析手法は2次元静的線形解析で積算しております。 3次元FEM解析でも結構ですが、これによる増額変更は致しません。
3		
4		
5		
6		

富田林市 総務部　契約検査課　TEL：0721－25－1000（内線：476，477）E－mail：nyuusatsu@city.tondabayashi.osaka.jp