水道総務課

質 疑 ・ 回 答 書

平成26年7月30日

住　　所	
商号又は名称	
代表者職氏名	
送 付 担 当 者	
電 話 番 号	

件　名　　H26東部配水池2号池天井ドーム更新撤去実施設計業務委託

	質　疑　事　項	回　　答
1	6．業務内容、(3)設計業務内容、1)設計計画に場内配管の検討とありますが、ドームの更新以外に更新をお考えの施設として、場内配管や、その他の施設をお考えでしょうか。 更新範囲をお示しください。	基本的には、ドームの更新のみを検討しております。
2	6．業務内容、(3)設計業務内容、1)設計計画に水運用の検討とありますが、今回更新の対象となる2号池は工事期間中は休止可能ではないということでしょうか。 1池休止の際の容量不足等の検討でしょうか。	今回更新対象となる2号池については休止可能ですが、 1池休止の際の容量不足の検討は必要です。
3	今回更新対象となる2号池は、耐震診断及び補強はお済ですか。 また、今回の更新は耐震補強ではなく、あくまでドームの更新と考えてよろしいですか。	耐震診断は行っております。 ドームの更新のみと考えてもらって結構です。
4		
5		
6		

富田林市 総務部　契約検査課　TEL:0721－25－1000(内線:476，477)E－mail:nyuusatsu@city.tondabayashi.osaka.jp