契約検査課

質 疑 ・ 回 答 書

平成　　年　　月　　日

住　　所	
商号又は名称	
代表者職氏名	
送 付 担 当 者	
電 話 番 号	

件　名　災害対策本部消防庁舎移転工事

	質　疑　事　項	回　　答
1	産廃用コンテナ置き場は、どこでよろしいでしょうか。	廃棄物は随時場外搬出を基本としますが、コンテナについては、消防庁舎施設管理者との協議の上、運営に支障がない場合は消防庁舎駐車場への設置を可能とします。
2	作業員の駐車場は、市の駐車場でよろしいですか。	工事関係車両の駐車場は請負者が確保することを基本としますが、市庁舎施設管理者との協議の上、運営に支障がない場合は市庁舎駐車場の使用を可能とします。
3	タイルカーペットのメイカー及びランクを教えていただけますか。（金額に幅があるため）	東リ株式会社：GA-100同等品とします。
4	家具・備品は撤去処分でよろしいですか。	設計図書に示す撤去家具・備品に関しては処分を含みます。
5		
6		

富田林市 総務部　契約検査課　TEL：0721－25－1000（内線：476，477）E－mail：nyuusatsu@city.tondabayashi.osaka.jp