質疑•回答書

平成27年7月24日

住所	
商号又は名称	
代表者職氏名	
送付担当者	
電話番号	

件 名 (仮称)複合的生涯学習プラザ建設工事

	55. kg	
	質 疑 事 項	回答
	数量書(参考数量)を、頂く事は出来ないでしょうか。	現場説明要綱第二項に記載している閲覧図書において、本案件の見積もりは行えると考えておりますので、数量書(参考数量)を公表することは考えておりません。
4	図面M-01工事種目について昇降設備に本工事適用とあります。工事内容の指示お願いします。	建築図(A43~45)をご覧ください。
,	図面M-04電気温水器について設置場所が汚水槽とあります。各キッチンの下部ユニット内に収納すると考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。 なお、給水管・給湯管・排水管・電源接続、脚を含みます。
4		
į		
(

富田林市 総務部 契約検査課 TEL:0721-25-1000(内線:476, 477)E-mail:nyuusatsu@city.tondabayashi.osaka.jp