富田林市

質 疑 ・ 回 答 書

平成28年　月　日

住　　所	
商号又は名称	
代表者職氏名	
送 付 担 当 者	
電 話 番 号	

件　名　(28)北大伴第2-1処理分区低地汚水ポンプ設置工事

	質　疑　事　項	回　　答
1	ファミリー圧送システム　特記仕様書 第2章機器類　1．マンホールユニット本体(1)仕様 寸法は参考図と異なるが、流入管底高さが合えば変更可能でしょうか？ 580mm×990mm×H1500mm→Φ1350×H1435mm(有効容量0.435m3、流入管底GL-900mm)	設置場所が、確定している為、本体の仕様は変更はできません。
2	ファミリー圧送システム　特記仕様書 第2章機器類　1．マンホールユニット本体(3)②材質、⑤逆止弁、⑥エア抜き弁 下記内容に変更可能でしょうか？ ②PVFR→FRP ⑤PVC→CAC406	②T-14以上の強度が立証できるものであれば可能とします。 ⑤同等以上の性能があれば可能とします。
3	ファミリー圧送システム　特記仕様書 第2章機器類　2．制御盤(1)仕様 動作機能が同等ならば、盤寸法は変更可能でしょうか？	ご質問に盤寸法が記載されていない為、回答致しかねますが、仕様書の盤寸法については参考数値としております。
4	ファミリー圧送システム　特記仕様書 第4章電気設備工事 (5)ファミリー圧送システム運転1～6、7ファミリー圧送試験データ 設置工事のエリアは既設遠方監視装置を利用しており、通報装置の指定メーカー(親機)が有るのでしょうか。	既設遠方監視装置(親機)については、SV27を設置していますので、それに対応したものにして下さい。
5	据付予定箇所に搬入・据付不可能な場合は、据付箇所を変更することは可能でしょうか？	現地確認済の為、設置可能です。
6	竣工後瑕疵以外の不具合が発生した場合の緊急対応は、元請が対応するのでしょうか？(使用範囲を超えた使用方法による故障や経年劣化による故障等)。そのような場合は別契約となるのでしょうか？	瑕疵以外の不具合については本契約には含みません。

富田林市 総務部　契約検査課　TEL:0721－25－1000(内線:476，477)E－mail:nyuusatsu@city.tondabayashi.osaka.jp