富田林市

質 疑 ・ 回 答 書

平成 年 月 日

住　　所	
商号又は名称	
代表者職氏名	
送 付 担 当 者	
電 話 番 号	

件　名　(28)彼方-4工区設備工事

	質　疑　事　項	回　　答
1	機械・電気設備特記仕様書の第2章　ポンプ設備　2-1.水中汚水ポンプのポンプ型式について、「過流ﾀｲﾌﾟ」との記載がありますが、同等仕様以上である「改良型ノンクロッグタイプ」での対応でも宜しいでしょうか？	本質疑の「改良型ノンクロッグタイプ」の仕様内容が解らない為、回答致しかねますが、特記仕様書第2章2-1.2の内容を満たす形式であれば可能とします。
2		
3		
4		
5		
6		

富田林市 総務部　契約検査課　TEL:0721－25－1000(内線:476, 477)E－mail:nyuusatsu@city.tondabayashi.osaka.jp