質疑•回答書

平成 年月日

所
i号又は名称
表者職氏名
付担当者
話番号

件 名 H30東部-彼方間送水ポンプ場設置検討業務委託

	質疑事項	回 答
1	設計条件の送水量は計画値として決定したものになるでしょうか	計画値として決定したものになります。
2	送水管ルートの検討は含まれないものとしてよろしいでしょうか	送水管ルートの検討は含みません。
3	建設地について候補地の提供があるものとしてよろしいでしょうか。その場合、候補地から建設地を選定するものとしてよろしいでしょうか	提供した候補地から建設地を選定するものです。
4	平面図、断面図等の図面作成は必要でしょうか	基本計画としての平面図、断面図は必要です。
5	設備検討に際しては、大阪広域水道企業団の基準書に準拠するものとして よろしいでしょうか	日本水道協会の設計指針を準拠してください。
6	設備運用の把握のための大阪広域水道企業団との協議等の実施は行う予定でしょうか	予定しております。

7	概算工事費の算出等において、工程上の期限は無いものとしてよろしいで しょうか	工程上の期限はありません。
8	対象施設の建築が加圧ポンプ室のみであるが、電気室、自家発電機室は必要ないでしょうか	加圧ポンプ室に電気室、自家発電室も含んでおります。
9	設計書に調整池・配水池の代価表が添付されていますが、対象施設に調整池・配水池がありません。どちらが正でしょうか	対象施設には東部配水池、若しくは新設水槽の検討も含んでおります。
10	電気設備において中央監視の改造検討は含まれるでしょうか。概算工事費程度で良いでしょうか	概算工事費程度で構いません。
11	建設候補地の選定における用地交渉等に関する事項は本業務対象外と考えて良いでしょうか	対象外と考えていただいて構いません。
12	業務内容は、水道事業実務必携のポンプ場基本設計と理解してよろしいでしょうか。	ポンプ場の基本設計と理解していただいて結構です。
13	設計対象施設は、東部配水池から彼方配水池送りのポンプ場Q=2600m3/dの1施設でしょうか。	ご質問のとおり、設計対象施設はポンプ場1施設となります。
14	水理計算は、東部配水池から彼方配水池の送水管のみが対象と理解してよろしいでしょうか。 また、水理計算に必要となる送水管平面図及び縦断図はご提供いただけるでしょうか。	ご質問のとおり、送水管のみが対象となり、送水管平面図等については提供いたします。
15		

富田林市 総務部 契約検査課 TEL:0721-25-1000(内線:476,477)E-mail:nyuusatsu@city.tondabayashi.lg.jp